

Referensnummer: <b>2010-04</b>	Rev. <b>0</b>	Föreskrift: <b>BFS 2011:12 H12</b>	<b>SWETIC</b> Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: <b>Korgdörr</b>			
<b>Fråga:</b> När kan och får man installera vertikala korgdörrar?			
<b>Svar:</b> Skjutdörrar med vertikal rörelse får endast användas vid varupersonhissar.			
<b>Kommentar:</b> EN 81-1/2 pkt. 8.7.2.2. Definition på varupersonhiss är enl. EN 81-1/2 hiss för transport av huvudsakligen gods, som normalt åtföljs av personer. (Swetic möte 2009-09-08)			
Godtaget vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			