

Referensnummer: 2010-05	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Penthousehissar			
Fråga: Får en hiss gå direkt upp i en lägenhet - typ Penthousehissar?			
Svar: Nej. Hissmaskineri med tillhörande anordningar och brytskivor skall vara placerade i ett utrymme som kan nås via fasta invändiga tillträdesvägar utan att hissen behöver användas. Undantag: Hiss som går direkt upp i lägenheten och där annan fast tillträdesväg enl. ovan finns. Passage genom privatutrymme får ej förekomma			
Kommentar: BFS 2011:12 H12 kap. 2 §11 EN 81-1/2 pkt.6.2 anger även krav på tillträdesvägar till maskinrum och brytskiverum			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			