

Referensnummer: 2010-06	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 H12	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Schakt			
Fråga: Kan nätschakt accepteras vid nyinstallation av hissar?			
Svar: Ja under förutsättning av schaktet uppfyller hållfasthetskraven i EN 81-1/2 samt att kraven på skyddsavstånd för att nå farliga riskområden är uppfyllt.			
Kommentar: Se krav på skyddsavstånd i EN 294. (EN 294 är numera ersatt av EN 138 57:2008)			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-11-30		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			