


Referensnummer: 2013-22	Rev. 0	Föreskrift: BFS 2011:12 (2012:11 H14)	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Krav på nödstopp och dörröppningsknapp i hisskorgen efter korgdörrinstallation.			
Fråga: Skall nödstopp i korg borttagas och måste dörrreverseringsknapp installeras i korgen då den efter ändring förses med korgdörr?			
Svar: Ja stoppknappen skall borttagas. Hiss med korrgdörr avsedd för persontransport skall inte ha nödstopp i hisskorgen med undantag för hiss med dockningsmanöver. I hisskorg med automatiska dörrar skall, invid korgmanöverpanelen, dessutom finnas en tryckknapp med vilken stängningsrörelsen kan reverseras.			
Kommentar: BFS 2012:11 kap. 2 §1 EN 81-1 och EN 81-2 pkt. 14.2.2.3 EN 81-1 och EN 81-2 pkt. 8.8			
Godtagen vid möte i SWETIC:		Upphovsman: Swetic TK-Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Not:			