


Referensnummer: 2006-04	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, 10-11 §§	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Är vattenlås på en cistern en säkerhetsrustning?		
Svar:	Ja.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2006-06-16		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-06-20	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 43 i loggboken.			