


Referensnummer: 2014-02	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, §13 & §16	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: FORCE Technology Sweden AB			
Fråga:	Hur kontrolleras säkerhetsutrustning vid återkommande besiktning (DP) samt installationsbesiktning av fjärrvärmerörledningar?		
Svar:	Anläggningsägare redovisar för AKO vilken säkerhetsutrustning som avsäkrar aktuell rörledning. Anläggningsägare verifierar via besiktningsintyg att dessa är funktionsprovade inom senaste 12 månadersperioden.		
Kommentar:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-06-09		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2014-08-18	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			