


Referensnummer: 2007-03	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, AFS 2005:24, 4, 17 §§	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Omfattas expansionskärl och hydroforer av begreppet "tryckkärl för luft eller kvävgas"? Omfattas de också av 17 §, 4 år, första strecksatsen?		
Svar:	Ja, eftersom expansionskärl samt hydroforer i normalfallet arbetar i en temperatur ≤ 110 °C. Dvs inte utsätts för ånga.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2007-05-09		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2008-10-07	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 46 i loggboken.			