


Referensnummer: 2015-01	Rev. 0	Föreskrift: AFS 2005:2 2 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: FORCE Technology			
Fråga: Ska varje separat avsäkrad del av en processanläggning vara en egen avsäkringskrets?			
Svar: Nej. Större avsäkringskretsar, med flera avsäkringar, är möjliga.			
Kommentar: Definitionen av avsäkringskrets beskriver den minsta möjliga avsäkringskretsen. Notera att enligt AFS 2005:3 17 § gäller att intervallet för DP för hela avsäkringskretsen styrs av anordningen som ger det kortaste intervallet.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2015-09-09		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2015-09-22	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			