


Referensnummer: <b>2015-02</b>	Rev. <b>0</b>	Föreskrift: AFS 2005:2 1 § AFS 2005:3 1 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: FORCE Technology			
<b>Fråga:</b> Ska AFS 2005:2 och AFS 2005:3 tillämpas för cisterner som innehåller vätska som är både brandfarlig (flampunkt under 100 °C) och giftig, cancerframkallande etc?			
<b>Svar:</b> Nej. Föreskrifterna från MSB ska tillämpas även om vätskan klassas i grupp 1a av något annat skäl än brandfarligheten.			
<b>Kommentar:</b>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2016-01-21		Godtagen vid AV/AKO-möte: 20xx-MM-DD	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			