


Referensnummer: 2006-01	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:2	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Med referens till AFS 2005:2 Bilaga 1 avsnitt 3.2.2 och 7.4 Hur ska tryckprovning av öppna cisterner gå till?		
Svar:	Genom vattenfyllning eller täthetskontroll.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2006-06-16		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-09-29	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 40 i loggboken.			