


Referensnummer: 2014-04	Rev. 0	Föreskrift: AFS 1999:4 / AFS 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Inspecta Nr 4 - maj 2013			
Fråga: <p>Ska en gasbrännare som konstruerats enligt EN 676 uppfylla bilaga K för pannor med $t > 110\text{ C}$?</p>			
Svar: <p>Ja.</p>			
Kommentar: <p>Bilaga K omfattar krav för PED. På pannor med $t \leq 110\text{ gr C}$ behöver ej kraven i bilaga K uppfyllas. SRVFS 2000:6 tar upp gasapparatdirektivet. Vid de kontroller som AKO gör ska vi kontrollera att försäkran om överensstämmelse och driftinstruktioner beskriver korrekta driftdata. Om vi misstänker brister i CE-märkningen är det en marknadskontroll.</p>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-04		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2014-12-05	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Branschen i Sverige vill påtala detta.			