


Referensnummer: 2005-15	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Innebär 17§ att de kylanläggningar som tidigare besiktades var tredje år nu skall besiktas varje år?		
Svar:	Nej, se ändringen genom AFS 2005:24.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-05-23		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-04-25	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 16 i loggboken.			