


Referensnummer: 2013-02	Rev. 1	Föreskrift: AFS 2005:3 29 §	 SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Swetic			
Fråga: Vad ingår i en revisionsbesiktning i samband med flyttning av en tryckbärande anordning?			
Svar: Revisionsbesiktningen skall innefatta en undersökning i syfte att fastställa att kärlet inte skadats vid transporten och att kontrollera att anordningen har uppställts korrekt samt i förekommande fall de moment som ingår i installationsbesiktning. Det ingår inte i revisionsbesiktningen att ompröva konstruktionsvillkoren för behållaren för det fall den används under likvärdiga driftsförhållanden som tidigare.			
Kommentar: Se även swetic frågor och svar 2012-01 som behandlar tryckluftstankar.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2013-08-20		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2013-10-02	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			