


Referensnummer: 2010-12	Revision: 3	Föreskrift: AFS 2005:2 & AFS 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Inspecta Sweden			
Fråga:	Hur hanteras installation av ny trycksatt anordning i befintlig avsäkringskrets?		
Svar:	<p>Tre olika situationer kan förutses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den nya anordningen ersätter en annan, likvärdig, anordning. Här blir det installationsbesiktning och eventuell revisionsbesiktning. 2. Den nya anordningen ersätter en annan anordning men har andra designdata (exempelvis PS eller TS), än den tidigare anordningen. Här kan det bli aktuellt med en ny anläggningskontroll av den eller de avsäkringskretsar som påverkas. Detta måste bedömas från fall till fall och är beroende av hur stor ändringen är, se även PED guideline 1/3. Även här är det aktuellt med installationsbesiktning och eventuell revisionsbesiktning. 3. Den nya anordningen är helt ny i avsäkringskretsen. Här blir det en ny anläggningskontroll av den eller de avsäkringskretsar som påverkas. Även här är det aktuellt med installationsbesiktning och eventuell revisionsbesiktning. 		
Kommentar:	<p>AFS 2005:2 gäller för konstruktion, tillverkning och uppförande av anläggningar på samma sätt som AFS 1999:4 gäller för konstruktion och tillverkning av aggregat. Därför bör man kunna använda samma tolkningar av när det blir ny anläggning eller nytt aggregat.</p> <p>PED guideline 1/3: "Pressure equipment which has been subject to important modifications that change its original characteristics, purpose and/or type after it has been put into service has to be considered as a new product covered by the directive. This has to be assessed on a case by case basis."</p>		
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-06-23		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2011-08-23	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Rev 1. 2010-08-19 Förtydligat när det ska vara installationsbesiktning + eventuell revisionsbesiktning. Rev 2. 2010-09-06 Skrivit om hänvisning till PED guideline, efter kommentar från AV.			