


Referensnummer: 2011-09	Revision: 3	Föreskrift: AFS 2005:3, 16 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Force Technology			
Fråga:	Kan ett ackrediterat kontrollorgan (AKO) utföra funktionskontroll av en säkerhetsventil i bänk och ett annat AKO utföra driftprovet?		
Svar:	<p>Ja.</p> <p>Ventilen skall dock vara provad tidigast ett år innan driftprovet och vara plomberad av det AKO som utfört funktionskontrollen. Förutom plombering ska ventilen också vara försedd med en bricka/skylt från AKO. Av brickan/skylten skall framgå bland annat uppgift om år och månad för kontrollen.</p> <p>En förutsättning är att ventilen har transporterats på ett sätt som är betryggande med hänsyn till ventilens funktion och inställda öppningstryck. Se PED Guideline 9/23.</p>		
Kommentar:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2011-11-02		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2012-05-22	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			