


Referensnummer: 2005-16	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Vad innebär kommentaren till 11§? Vad skall AKOs bedömning bli beträffande högsta temperatur för värmeväxlaren och ansluten rörledning?		
Svar:	Kommentaren innebär att rörledningar och värmeväxlare som är dimensionerade för 120°C och som används i undercentral i fjärrvärmesystem ansätts t = 110°C och klassas enligt detta med avseende på återkommande besiktning.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-05-23		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-03-16	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 17 i loggboken.			