


Referensnummer: 2005-23	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:3, 16 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Hur ska kontrollorganet agera vid återkommande besiktning om en avstängningsventil finns monterad före säkerhetsventil? (Frågan är tidigare ställd med avseende på AFS 2005:2)		
Svar:	Avstängningsventil före säkerhetsventil är normalt inte acceptabelt. Installation av säkerhetsventil, avstängningsventiler, låsanordning etc ska utföras i enlighet med de riktlinjer EN 764-7:2000 kap 8.5 ger. Detta oavsett ventilens storlek, bransch eller brukarens organisation. Utförandet bedöms av kontrollorganet från fall till fall.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-08-29		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2005-09-05	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 25 i loggboken.			