


Referensnummer: 2007-01	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:2, 2§, AFS 2005:3, 4§	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Skall rötkammare med $\leq 0,5$ bar(g) betraktas som cistern?		
Svar:	Rötkammare klassas i AFS 2005:2 som lågtrycksgasbehållare. I AFS 2005:3 klassas de som tryckkärl och hamnar då i besiktningsklass C.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2007-02-23		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2007-02-23	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 44 i loggboken.			