


Referensnummer: <b>2010-05</b>	Revision: <b>1</b>	Föreskrift: <b>SÄIFS 1997:9</b>	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: <b>Inspecta Sweden</b>			
<b>Fråga:</b>	Behöver cistern för brandfarlig vätska, tillverkad enligt CA I, alltid ha vek taksvets med a-mått högst 3 mm?		
<b>Svar:</b>	Nej. Då man har säkerhetsrör dimensionerat enligt sista stycket i CA I kap 5.5.1, kan man ha större a-mått.		
<b>Kommentar:</b>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-04-26		Godtagen vid AV/AKO-möte:	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Rev 1. 2010-08-19 "vek svets" ändrat till "vek taksvets".			