


Referensnummer: <b>2013-04</b>	Revision: <b>1</b>	Föreskrift: <b>AFS 1999:4, AFS 2005:2 och AFS 2005:3</b>	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
<b>Fråga:</b>	Behöver ventiler i ledningar för kondenserade energigaser vara brandklassade ( firesafe)?		
<b>Svar:</b>	Ja.		
<b>Kommentar:</b>	För vägledning – se SS EN 13645 och CA III, 6.1.1. Firesafe ventiler är ofta märkta med "FS". Kravet ingår inte i den besiktning som utförs av kontrollorganet i enlighet med dessa föreskrifter men det krävs normalt av tillståndsmyndigheten, MSB.		
Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-11-04		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2014-12-05	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:   Kommentaren är kompletterad.			