


Referensnummer: 2013-04	Rev. 0	Föreskrift: AFS 1999:4, 2005:2, 2005:3	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Swetic			
Fråga: Behöver ventiler i ledningar för kondenserade energigaserna vara brandklassade (firesafe)?			
Svar: Ja.			
Kommentar: För vägledning – se SS EN 13645 och CA III, 6.1.1. Firesafe ventiler är ofta märkta med "FS".			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2013-08-20		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2013-10-02	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			