


Referensnummer: <b>2014-01</b>	Rev. <b>0</b>	Föreskrift: AFS 2005:3 , AFS 2005:2	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: <b>Inspecta</b>			
<b>Fråga:</b> <p>Ska en utloppsledning från en säkerhetsventil på en markförlagd gasolbehållare alltid mynna 3 meter ovanför markytan? Jmfr CAIII figur 6.4 (sid 19).</p>			
<b>Svar:</b> <p>Nej, andra alternativ kan finnas.</p>			
<b>Kommentar:</b> <p>En bedömning ska dock göras i varje enskilt fall så att mynning från utloppsledningen mynnar säkert med avseende på potentiella tändkällor och personsäkerhet.</p>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2014-06-09		Godtagen vid AV/AKO-möte: ---	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Har inte behandlats på samrådsmöte med AV.			