


Referensnummer: 2007-06	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:2, AFS 1999:4	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	En cistern som klassas G+K enligt AFS 2005:2 innehåller en rörslinga (för värmning av innehållet i cisternen) som klassas som §8 enligt AFS 1999:4. En tillverkare hävdar nu att cistern och rörslinga kan betraktas som en trycksatt anordning med två rum. Man anser att AFS 1999:4 överrider AFS 2005:2 och resultatet blir att anordningen kan konstrueras och tillverkas enligt god teknisk praxis. Är detta rätt?		
Svar:	Nej. Cisternen och slingan skall behandlas var för sig enligt AFS 2005:2 respektive AFS 1999:4.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2007-11-27		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2008-02-26	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 50 i loggboken.			