


Referensnummer: 2006-02	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:24, 4 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Omfattar AFS 2005:24 diagram 2 andra stycket också sekundärsystem i kylanläggningar, exempelvis brinesystem, CO2-system och värmebärarsystem?		
Svar:	Nej.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2006-06-16		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-09-29	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 41 i loggboken.			