


Referensnummer: <b>2011-11</b>	Revision: <b>3</b>	Föreskrift: <b>AFS 2005:3, 24 §</b>	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: <b>Inspecta Sweden AB</b>			
<b>Fråga:</b>	Kan eldberörd utrustning (t.ex. ugnar på raffinaderier) anses uppfylla strecksatserna i 24 §?		
<b>Svar:</b>	Nej.  Enligt 20 § anges att 4 års intervall inte kan komma ifråga för anordningar med eldberörda delar. Detta leder till att intervallet för IU kommer att styras av antingen 21, 22 eller 23 §§ vilket betyder att högst 2 års intervall för IU kan komma ifråga för en eldberörd utrustning.		
<b>Kommentar:</b>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2011-11-02		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2012-05-22	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			