


Referensnummer: 2013-03	Rev. 0	Föreskrift: AFS 2005:3	 SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman: Inspecta, Dekra, Force			
Fråga: Vilket IU intervall kan sättas på en nergrävd behållare?			
Svar: Max 6 år under förutsättning att strecksatserna i § 24 är uppfyllda.			
Kommentar: <p>Med hänsyn till att yttre korrosionsangrepp alltid kan befaras på underjordiska behållare kan intervallet mellan återkommande IU inte vara längre än sex år.</p> <p>Att ev. katodiska skydd fungerar kontrolleras genom granskning av service rapporter i samband med driftprovet.</p>			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2013-08-20		Godtagen vid AV/AKO-möte: -	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not:			