


Referensnummer: 2005-09	Revision: 0	Föreskrift: AFS 2005:2, Bilaga 1 avsn 7.4	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Upphovsman:			
Fråga:	Vilket provtryck skall gälla vid kontroll av rörledningar?		
Svar:	I punkt 7.4 i bilaga 1 finns siffervärden för provtryck. Denna punkt gäller dock endast cisterner och lågtrycksgasbehållare, och ej rörledningar. Guideline 8/2 klargör dock att formlerna i 7.4 bilaga 1 i AFS 1999:4 ska användas för alla tryckbärande anordningar. Detta ska även överföras på rörledningar täckta av AFS 2005:2.		
Motivering:			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2005-05-23		Godtagen vid AV/AKO-möte: 2006-04-25	
Tillbaka till upphovsman för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>	
Not: Fråga 10 i loggboken.			