


Referensnummer: 2010-01	Revision: 2	Föreskrift: AFS 2005:3, 27 §	 Swedish Association for Testing Inspection and Certification	
Upphovsman: ÅF Kontroll				
Fråga:	Kan man sätta andra intervall än 6 år för en rörledning om den är utsatt för skademekanismer såsom krypning eller utmattning?			
Svar:	Nej. För rörledningar gäller sex års intervall, detta oavsett om rörledningen är utsatt för krypning, utmattning eller andra skademekanismer. Konsekvensen blir att alla rörledningar får sex års intervall och att alla rörledningar måste vara skadefria vid besiktningstillfället alternativt måste brukaren tillhandahålla en utredning som visar att den konstaterade skademekanismen inte ger upphov till ett säkerhetsproblem under de närmaste sex åren, med god marginal, samt att vi bedömer intervallet godtagbart.			
Kommentar:	Brukaren är skyldig att ha en fortlöpande tillsyn av sin rörledning. Om brukaren då upptäcker skador som kräver revisionsbesiktning så måste en sådan utföras. Se 29 § AFS 2005:3.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2010-06-22			Godtagen vid AV/AKO-möte: 2011-08-23	
Tillbaka till upphovsman för revision	<input type="checkbox"/>	Tillbakadragen	<input type="checkbox"/>	Ej godkänd av AV/AKO <input type="checkbox"/>
Not:				