

Referensnummer: 2010-04	Rev. 1	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 med ändringar	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Korgdörr			
Fråga: När kan och får man installera vertikala korgdörrar?			
Svar: Skjutdörrar med vertikal rörelse får endast användas vid varupersonhissar.			
Kommentar: EN 81-20 Pkt 5.3.6.2.2.3 Definition på varupersonhiss är enl. EN 81-20 Pkt 3.15 hiss för transport av huvudsakligen gods, som normalt åtföljs av personer.			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2017-08-28		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			