

Referensnummer: 2010-05	Rev. 1	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 med ändringar	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Penthousehissar. Hiss direkt in i lägenhet			
Fråga: Får en hiss gå direkt upp i en lägenhet t ex. Penthousehissar?			
Svar: Ja, under förutsättning att maskin med tillhörande anordningar och brytskivor är ständigt åtkomliga genom fasta invändiga tillträdesvägar utan att privata utrymmen behöver beträdas. Det innebär att schaktdörr skall vara åtkomliga för inspektion. Om avståndet mellan lägenhetsdörr och schaktdörr överstiger 120mm betraktas utrymmet som beträdbart. Då krävs belysning och nödkommunikation enligt EN 81-28 i utrymmet.			
Kommentar: BFS 2011:12 Kap 2 § 11 EN 81-20 Punkt 0.4.2			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2017-08-28		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			