

Referensnummer: 2010-06	Rev. 1	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 med ändringar	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Nätschakt, Schaktvägg.			
Fråga: Kan nätschakt accepteras vid nyinstallation av hissar?			
Svar: Ja under förutsättning av schaktet uppfyller hållfasthetskraven i EN 81-20 samt att kraven på skyddsavstånd för att nå farliga riskområden är uppfyllt.			
Kommentar: Se krav på skyddsavstånd i EN 13857. EN 81-20 pkt 5.2.1.8.2			
Godtagen vid möte i SWETIC: 2017-08-28		Upphovsman: Swetic TK- Lyft	
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>		Tillbakadragen <input type="checkbox"/>	
Not:			